



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,  
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"  
РОСС RU.31529.04ИЖСО

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 006794

Срок действия с 18.06.2025г по 17.06.2030г.

Код ОКПД 2 25.11.23.119

№ РОСС BY.OC55.H003514

Код ТН ВЭД 8479899707

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Воротные Системы».  
УПН: 808001246. Адрес: 223016, БЕЛАРУСЬ, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. Королишевичи, улица Свислочская, дом 5, кабинет 310. Адрес места осуществления деятельности: 223016, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. Королишевичи, дом 5, телефон: +375 17 330 11 00, e-mail: info@alutech-doors.by.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Воротные Системы»  
УПН: 808001246. Адрес: 223016, БЕЛАРУСЬ, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. Королишевичи, улица Свислочская, дом 5, кабинет 310. Адрес места осуществления деятельности: 223016, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Минская область, Минский район, Новодворский с/с, д. Королишевичи, ул. Свислочская, дом 5, телефон: +375 17 330 11 00, e-mail: info@alutech-doors.by.

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН 9724194533) Адрес: Москва, ул. Газопровод, д. 6 к.1, помещ. 2/1. Аттестат аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖСО.OC55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г. osp52@inbox.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о  
сертифицированной  
продукции, позволяющая  
провести идентификацию)

Ворота противопожарные подъемные секционные серии FSD, типа ВП.Е160.FSD.Г, глухие со сплошным полотном, выполненным из трёхслойных сэндвич панелей (общей толщиной не менее 80 мм, толщиной стали от 0,5 до 0,7 мм с двух сторон, с внутренним заполнением из базальтовой минеральной ваты плотностью от 105 до 175 кг/м<sup>3</sup>), со стальными направляющими (толщиной листовой стали 2 мм), габаритными размерами полотна ворот по высоте от 2000 до 6000 мм, по ширине от 2000 до 6000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ ВУ 808001246.010-2022 «Ворота противопожарные подъемные секционные серии FSD». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование  
национальных стандартов,  
стандартов организаций,  
сводов правил, условий  
договоров на соответствие  
требованиям которых  
проводилась сертификация)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ».  
ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости – EI60

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № 29425 от 11.06.2025 г., Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТСО.ИЦ17 до 19 июня 2029 г

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Технические условия ТУ ВУ 808001246.010-2022 «Ворота противопожарные подъемные секционные серии FSD».

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.

